

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Савинский детский сад № 3
(МКДОУ Савинский детский сад № 3)
155710, Ивановская обл., Савинский р-он, п. Савино, пер. Швейный, д. 2А,
тел. 8 (49356) 9-12-52, savinskiy_ds3@ivreg.ru

Исх. № 23 от 25.03.2024 г.

Начальнику ОНД и ПР г.о. Шуя,
Шуйского и Савинского районов
Корчагину А.В.

Ответ на представление № ИВ-135-4-3-81 от 19 марта 2024 года.

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 19.03.2024 № ИВ-135-4-3-80 сообщаем следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на оперативном заседании 19 марта 2024 года.
2. На указанном заседании приняты меры об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
4. Проведен дополнительный инструктаж с завсудующей хозяйством по выполнению должностных обязанностей в зимний период.
5. Привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица.

Приложение:

1. Копия ходатайства в отдел образования о дополнительном финансировании на мероприятия в области пожарной безопасности на 1 листе.
2. План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности на 1 листе.
3. Копия приказа о наложении на работника дисциплинарного взыскания на 1 листе.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование нарушения	Принятые меры	Срок устранения
1	Пищеблок, расположенный на первом этаже здания, не разделен от общего коридора противопожарной перегородкой 1-го типа, что нарушает требования ст. 4, ст. 6, ст. 59 Федерального закона от 22.08.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.5.2, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-тренировочным и конструктивным решениям.	Подана заявка в отдел образования Савинского муниципального района на дополнительное финансирование для приобретения и установки противопожарной двери на пищеблок.	По мере выделения финансирования
2	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что нарушает ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. в, п. 8.1.1. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-тренировочным и конструктивным решениям.	Обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.	Незамедлительно
3	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, что нарушает п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	Незамедлительно
4	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что нарушает требования п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Подана заявка в отдел образования Савинского муниципального района на дополнительное финансирование по приобретению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	По мере выделения финансирования

Заведующая МКДОУ Савинский детский сад № 3

Уффа

В.М. Груздева

