

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
Савинский детский сад № 3  
(МКДОУ Савинский детский сад № 3)  
155710, Ивановская обл., Савинский р-он, п. Савино, пер. Швейный, д. 2А,  
тел. 8 (49356) 9-12-52, savinskiy\_ds3@ivreg.ru

---

25.03.2024 г.

исх. № 21

Прокурору Савинского района  
младшему советнику юстиции  
А.Н.Куликову  
заведующей Муниципальным  
казённым дошкольным  
образовательным  
учреждением Савинский детский  
сад № 3 В.М.Грузевой

**Ответ на представление**  
об устранении нарушений законодательства  
о защите прав несовершеннолетних.

Уважаемый Алексей Николаевич!

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  
Савинский детский сад № 3, рассмотрев представление прокуратуры  
Савинского района Ивановской области «Об устранении нарушений  
о защите прав несовершеннолетних» № 02-26-2024 от 29.02.2024 года,  
информирует о мерах, принятых во исполнение представления:

1. Представление рассмотрено с участием заместителя прокурора  
Савинского района младшего советника юстиции Т.В. Яшиной.
2. Приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, а также  
причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных  
нарушений вновь.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения в  
области пожарной безопасности.
4. Проведен дополнительный инструктаж с заведующей хозяйством по  
выполнению должностных обязанностей в зимний период.
5. Привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица.

Приложение:

1. Копия ходатайства в отдел образования о дополнительном финансировании на мероприятия в области пожарной безопасности на 1 листе.
2. План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности на 1 листе.
3. Копия приказа о наложении на работника дисциплинарного взыскания на 1 листе.

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.**

№ п/п	Наименование нарушения	Принятые меры	Срок устранения
1	Пищеблок, расположенный на первом этаже здания, не разделен от общего коридора противопожарной перегородкой 1-го типа, что нарушает требования ст. 4, ст. 6, ст. 59 Федерального закона от 22.08.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.5.2, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-тренировочным и конструктивным решениям.	Подана заявка в отдел образования Савинского муниципального района на дополнительное финансирование для приобретения и установки противопожарной двери на пищеблок.	По мере выделения финансирования
2	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что нарушает ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. в, п. 8.1.1. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-тренировочным и конструктивным решениям.	Обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон.	Незамедлительно

3	<p>Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, что нарушает п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного</p>	<p>Незамедлительно</p>
4	<p>Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что нарушает требования п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Подана заявка в отдел образования Савинского муниципального района на дополнительное финансирование по приобретению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	<p>По мере выделения финансирования</p>

С выявленными в ходе проверки нарушениями законодательства согласна. Обязуюсь впредь ответственно подходить к соблюдению законов Российской Федерации.

Заведующая МКДОУ  
Савинским детским садом № 3



В.М.Груздева