



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ивановской области)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@37.mchs.gov.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«19» марта 2024 года № ИВ-135-4-3-81

на № _____ от _____

Заведующей МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЁННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
САВИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ № 3
Груздевой Валентине Михайловне

пер. Швейный, д. 2А,
п. Савино, Савинский район,
Ивановская область, 155710

Представление

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«19» марта 2024 года

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области майор внутренней службы Блинов Александр Валентинович

рассмотрев постановление № 24/15 от «19» марта 2024 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ САВИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ № 3 Груздеву Валентину Михайловну

установил, что

Прокуратурой Савинского района Ивановской области с привлечением специалистов ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часов 59 минут 28.02.2024 была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности МКДОУ «САВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3», по адресу: 155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, пер. Швейный, д. 2 А.

Указанное лицо при выполнении должностных обязанностей нарушили требования (не обеспечили выполнение требований) пожарной безопасности, а именно:

- пищеблок, расположенный на первом этаже здания, не разделен от общего коридора противопожарной перегородкой 1-го типа (ст. 4, ст. 6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. 5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.5.2, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);

- не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон (ст. 4, ст. 6, ст. 90 123-ФЗ; пп. в, п. 8.1.1 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.


Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора
г.о. Шuya, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору

А.В. Блинов

Представление получил « 19 » 03 2024 г.


(фамилия, подпись)