



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура
Савинского района

ул. Первомайская, 11, п. Савино,
Ивановская область, 155710

29

02.2024 № 02-26-2024

Заведующей МДОУ Савинский
детский сад № 3

Груздевой В.М.

пер. Швейный, д.2 а, п. Савино

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о защите прав
несовершеннолетних

Прокуратурой района на основании решения о проведении проверки от 28.02.2024 № 24/24 с привлечением специалиста ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в МКДОУ Савинский детский сад № 3, расположенным по адресу: п. Савино, пер. Швейный, д.2 а.

В силу ст. 4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья являются, в том числе, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет охраны здоровья детей, ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1997 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

На момент проверки 28.02.2024 установлено, что пищеблок, расположенный на первом этаже здания, не разделен от общего коридора противопожарной перегородкой 1-го типа, что нарушает требования ст. 4, ст. 6, ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.5.2, СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что нарушает ст. 4, ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. в, п. 8.1.1 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

Прокуратура Савинского района Ивановской
обл.
АВ № 000525 *
№ Прдр-222-50-24/222

- не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, что нарушает п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что нарушает требования п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Приказом от 26.03.2021 № 60-рк Груздева Валентина Михайловна назначена на должность заведующей МКДОУ Савинский детский сад № 3 и является ответственной за пожарную безопасность.

Причиной выявленных нарушений и условиями им способствующими является ненадлежащее исполнение сотрудниками МДОУ Савинский детский сад № 3 требований законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.

2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



Т.В. Яшина