



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
(ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«16» марта 2023 года № ИВ-135-4-7-218

Муниципальному казенному
дошкольному образовательному
учреждению
«Савинский детский сад № 3»

155710, Ивановская область,
Савинский район, п. Савино, ул.
Первомайская, д. 46

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

«16» марта 2023 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области полковник внутренней службы Корчагин Андрей Владимирович

рассмотрев постановления № 24/13 от «16» марта 2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад № 3»

установил, что

Прокуратурой Савинского района 15.02.2023 в период времени 13 часов 30 минут по 13 часов 30 минут с привлечением специалиста ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области проведена проверка по исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности МКДОУ «Савинский детский сад № 3» по адресу: 155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, пер. Швейный, д. 2а.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, выраженные в нижеследующем:

- В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (основание: п. 10 ППП в РФ);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Главный государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



А.В. Корчагин

Представление получил « 16 » 03 2024 г.

Григорьева В.И.
(Фамилия, подпись)